



## Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy

z dnia 02.01.2012r.


w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Dotyczy:** jakości wody z wodociągu publicznego Powidz zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Powidz, Przybrodzin, Wylatkowo, Ługi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono pogorszenie jakości mikrobiologicznej wody ze względu na nadmierny wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w 22<sup>0</sup>C.

Parametr ten jest parametrem z grupy tzw. parametrów wskaźnikowych, które nie mają bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumenta i służą głównie do określenia prawidłowości procesów uzdatniania i dystrybucji wody.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, można ją spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych. Podjęte zostały działania wyjaśniające przyczynę pogorszenia jakości wody oraz prowadzi się dezynfekcję wody



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Słupcy  
*Agnieszka Dybała*  
Agnieszka Dybała - Kamińska